

*Budowa przyłącza wody wraz z instalacją wewnętrzną w ramach zadania:
„Budowa przyłącza wody do ROD. WIDOK – Kolonia Rameta, Żelbet, Relaks, Pod Widokiem ul.
Brzeska w Raciborzu.”*

1.8. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

Wszystkie materiały powinny mieć aktualne atesty i certyfikaty oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

lp.	Wyszczególnienie	jedn. miary	ilość	producent / uwagi
PRZYŁĄCZE WODY				
1	Łącznik rurowy Ø110 dla rur PE/PVC	szt.	1	
2	Trójnik redukcyjny PE Dz110/ Dz90	szt.	1	
3	Tuleja kołnierзова PE z kołnierzem stalowym Ø90/80	szt.	1	Odejście do istn. hydrantu
4	Rura przewodowa PE100-RC PN16 SDR11 Ø110	mb	1048.9	
5	Rura przewodowa PE100-RC PN16 SDR11 Ø110	mb	206.00	Wykonanie metodą bezwykopową
6	Rura przewodowa PE100-RC PN16 SDR11 Ø110	mb	9.10	Wykonanie metodą bezwykopową dz. nr 180/64
7	Rura przewodowa PE100-RC PN16 SDR11 Ø110	mb	17.40	Wykonanie metodą bezwykopową dz. nr 51
8	Rura przewodowa PE100-RC PN16 SDR11 Ø63	mb	96.4	
9	Rura ochronna PEHD SDR17 Dz315	mb	1.00	
10	Rura ochronna PEHD SDR17 Dz315	mb	1.00	
11	Rura ochronna PEHD SDR17 Dz315	mb	1.00	
12	Rura ochronna PEHD SDR17 Dz315	mb	1.00	
13	Trójnik redukcyjny PE Dz110/Dz63	szt.	1	
14	Łuk doczołowy PE Dz110/11°	szt.	5	
15	Łuk doczołowy PE Dz110/22°	szt.	2	
16	Łuk doczołowy PE Dz110/30°	szt.	4	
17	Łuk doczołowy PE Dz110/60°	szt.	1	
18	Kolano doczołowe PE Dz110/90°	szt.	2	
19	Kolano doczołowe PE Dz110/45°	szt.	8	
20	Zasuwa PN16 klinowa kołnierзова z żeliwa sferoidalnego GGG-40 z miękkim uszczelnieniem z obudową sztywną i skrzynką uliczną DN100	szt.	3	
21	Tuleja kołnierзова PE z kołnierzem stalowym Ø110/100	szt.	6	
22	Zasuwa domowa żeliwna ze złączką ISO z obudową sztywną i skrzynką uliczną DN50	szt.	1	
23	Elektrokołpak (zaślepka) Dz110	szt.	2	
24	Studnia wodomierzowa Ø1500	kpl.	1	
25	Zawór kulowy odcinający DN40	szt.	2	
26	Wodomierz objętościowy DN32	szt.	1	
27	Konsola wodomierzowa DN32	szt.	1	
28	Zawór zwrotny antyskażeniowy EA DN40	szt.	1	
29	Redukcja PE Dz110/Dz63	szt.	2	
30	Taśma lokalizacyjna niebieska z wkładką metalową	mb	1048,9	
31	Rura ochronna typu Arot	mb	wg potrzeb	
30	Hydrant / Studnia z zaworem	kpl	1	W przypadku niesystematycznego poboru wody